

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0297/97

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000, SP 95000, SP 76500 och SP 976500 – A 30 / EI 30 Glasat skjutdörrsparti med över- och sidoljus

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 35000 / SP 95000 och SP 76500 / SP 976500, glasat skjutdörrsparti av stål / rostfritt stål med BESAM skjutdörrsöppnare typ Unislide, max B×H 10000 x 3000 mm, A 30 / EI 30.
Avsedd användning	Brandavskiljande, raka, glasade skjutdörrspartier i byggnader, dock ej i utrymningsvägar.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000, SP 95000 resp. SP 76500 och SP 976500
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)* 5:6214 Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband) 5:221 Brandteknisk klass EI 30 (dörr med spröjs eller mittband)** 5:221 Brandteknisk klass EI 30 (över- och sidoljus) 5:221 *) godkänd som alternativ till dörr i klass EI 30 **) SP 76500 och 976500

Godkännandet gäller för stängd dörr och omfattar inte stängningsanordningen

Tillhörande handlingar –

Kontroll	<p>Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>			
Tillverkare	<p>Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.</p>			
Märkning	<p>Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Information om tillverkaren</p> <p>Boverkets inregistrerade varumärke</p> <p>Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer</p> <p>Produktens typbeteckning</p> <p>Typgodkännandets nummer</p> <p>Brandteknisk klass</p> <p>Löpande tillverkningsnummer eller datum</p> <p>Kontrollorgan</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SP SITAC 1002</p> <p>t.ex. SP 35000</p> <p>0297/97</p> <p>A 30 / EI 30</p> <p>nr/datum</p> <p>enligt kontrollavtal</p> </td> </tr> </table>		<p>Information om tillverkaren</p> <p>Boverkets inregistrerade varumärke</p> <p>Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer</p> <p>Produktens typbeteckning</p> <p>Typgodkännandets nummer</p> <p>Brandteknisk klass</p> <p>Löpande tillverkningsnummer eller datum</p> <p>Kontrollorgan</p>	<p>Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SP SITAC 1002</p> <p>t.ex. SP 35000</p> <p>0297/97</p> <p>A 30 / EI 30</p> <p>nr/datum</p> <p>enligt kontrollavtal</p>
<p>Information om tillverkaren</p> <p>Boverkets inregistrerade varumärke</p> <p>Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer</p> <p>Produktens typbeteckning</p> <p>Typgodkännandets nummer</p> <p>Brandteknisk klass</p> <p>Löpande tillverkningsnummer eller datum</p> <p>Kontrollorgan</p>	<p>Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>SP SITAC 1002</p> <p>t.ex. SP 35000</p> <p>0297/97</p> <p>A 30 / EI 30</p> <p>nr/datum</p> <p>enligt kontrollavtal</p>			
Bedömningsunderlag	<p>Rapporter nr 846000.14/96.337-B, 22N005.23, 846000.07/96 och 22N000.10/99.493 från Norges Brantekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport nr P303862B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport nr 12447A från warringtonfiregent. Ritningar enligt förteckning nr 4-4641, senast daterad 2009-06-26.</p> <p>Tillverkningsinstruktioner enligt dokument 4-4679, daterat 2009-06-26.</p>			
Kommentarer	<p>Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902899.</p>			

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A blue ink signature of Johan Åkesson.

Johan Åkesson

A blue ink signature of Per Adolfsson.

Per Adolfsson