

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4295/88

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000, SP 95000, SP 76500 och SP 976500 – A 30/EI 30 Glasat vägg- och dörrparti

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|-------|---|-------|
| Innehavare | Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68 E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346 | | | | | | |
| Produkt | SYSTEM SP 35000 och SP 76500, glasat vägg- och dörrparti av stål samt SP 95000 och SP 976500, glasat vägg- och dörrparti i rostfritt stål, max storlek dörrparti BxH 2500×2645 mm, max storlek väggparti BxH 10000×3450 mm, A 30/EI 30. | | | | | | |
| Avsedd användning | Brandavskiljande, raka, glasade vägg- och dörrpartier | | | | | | |
| Handelsnamn | Stålprofil system SP 35000, SP 95000, SP 75000, SP 975000, SP 76500 och SP 976500 | | | | | | |
| Godkännande | Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)*</td><td>5:6214</td></tr><tr><td>Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband)</td><td>5:221</td></tr><tr><td>Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus)</td><td>5:221</td></tr></table> *) godkänd som alternativ till dörr i klass EI 30 | Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)* | 5:6214 | Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband) | 5:221 | Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus) | 5:221 |
| Brandteknisk klass A 30 (dörr med spröjs eller mittband)* | 5:6214 | | | | | | |
| Brandteknisk klass EI 30 (dörr utan spröjs eller mittband) | 5:221 | | | | | | |
| Brandteknisk klass EI 30 (vägg, över- och sidoljus) | 5:221 | | | | | | |
| Tillhörande handlingar | – | | | | | | |
| Kontroll | Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare. | | | | | | |

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egen-skapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.

Märkning Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

+
SP SITAC 1002
t.ex. **SP 35000**
4295/88
A 30/EI 30
nr/datum
enligt kontrollavtal

Bedömningsunderlag Rapport nr 846000.14/96.514, 250000.20/93.3329 och 22N005.23 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Rapport 88R10083, 89R10128A, 89R10251B och P303862B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport 3151/2863 från IBMB. Rapport 4951668 från WHI. Rapport PG11221 från DBI. Ritningar enligt förteckning nr 4-4640, senast daterad 2009-06-26. Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, senast daterat 2009-06-26.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-16 och projektnummer P902937.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-30

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johan Åkesson'.

Johan Åkesson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Adolfsson'.

Per Adolfsson