


# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1132/93

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## SYSTEM SP 35000 och SP 95000 – EI 60 Glasat dörrparti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Innehavare             | Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda<br>Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68,<br>E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se,<br>Organisationsnr: 556303-4346   |
| Produkt                | SYSTEM SP 35000, enkel- och pardörr av stål utan mittband, SYSTEM SP 95000, enkel- och pardörr av rostfritt stål utan mittband, max storlek B×H 1350×2300 mm (enkeldörr), resp. 2400×2300 mm (pardörr), EI 60.   |
| Avsedd användning      | Brandavskiljande, glasade dörrpartier.   |
| Handelsnamn            | Stålprofil system SP 35000 och SP 95000  |
| Godkännande            | Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):<br><br>Brandteknisk klass EI 60 5:22   |
| Tillhörande handlingar | –  |
| Kontroll               | Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare.<br><br>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis. |

- Tillverkare** Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egen-skapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.
- Märkning** Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | Information om tillverkaren                 | Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer                              |
|---|---|
| Boverkets inregistrerade varumärke          |  |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | <b>SP SITAC 1002</b>  |
| Produktens typbeteckning                    | t.ex. <b>SP 35000</b>   |
| Typgodkännandets nummer                     | <b>1132/93</b>  |
| Brandteknisk klass                          | <b>EI 60</b>  |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum     | <b>nr/datum</b>   |
| Kontrollorgan                               | <b>enligt kontrollavtal</b>   |
- Bedömningsunderlag** Rapport 846000.14/96.514 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Utlåtanden 92R12348 A och B samt rapporter P303862B och P403518 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport PG 11221 från DBI. Rapport 12447A från warringtonfiregent.  
Ritningar enligt förteckning nr 4-4639, senast daterad 2006-06-26.  
Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, daterat 2009-06-26.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.  
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902901.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-06-30



Johan Åkesson



Per Adolfsson

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.